WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE SP. Z O.O.
ul. Jagiellońska 8, 32-500 CHRZANÓW

LABORATORIUM

PRACOWNIA BADANIA WODY
ul. Powstańców Styczniowych 15, 32-500 CHRZANÓW
tel.: 32 627 61 31 w. 50 / fax: 32 627 61 31 w. 51

PCA Polskie Centrum Akredytacji – BADANIA
AB 1191

WODOCIĄGI CHRZANOWSKIE

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ
Nr PL/LW/ 1301 /2019

Data wydania:
Chrzanów, dn. 2019-12-06

Identyfikacja miejsca pobrania i rodzaj próbki:

Ujęcie wody Potroście

próbka wody do sieci

Zleceniodawca / Odbiorca:

Gospodarka Komunalna
w Babicach Sp. z o.o.
ul. Cicha 2
32-551 Babice
NIP: 628-10-04-718

podstawa badań	zlecenie stałe z dn. 23.01.2018r.		
protokół pobrania/przyjęcia; kod próbkobiorcy	PL/606/19; LW/KW		
data pobrania - dostarczenia próbki	2019-12-04	-	2019-12-04
stan próbki do badań	bez uwag		
data rozpoczęcia - zakończenia badań	2019-12-04	-	2019-12-06
nr próbki	1968		

A	z	pobieranie próbki wg:	PN-ISO 19458:2007

WYNIKI BADAŃ MIKROBIOLOGICZNYCH

		wskaźnik	*identyfikacja metody badawczej*	jednostka	wynik	U_R	**najwyższa dopuszczalna wartość*
A	z	Bakterie grupy *coli*	PN-EN ISO 9308-1:2014-12 +A1:2017-04	jtk/100 ml	**0**	-	*0*
A	z	*Escherichia coli*			**0**	-	*0*
A	z	Enterokoki kałowe	PN-EN ISO 7899-2:2004	jtk/100ml	**0**	-	*0*

Wartości oznaczonych wskaźników mikrobiologicznych dla analizowanej próbki wody są zgodne z wymaganiami zawartymi w *Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dn. 07.12.2017r. [Dz.U. z 2017r., poz. 2294].

Z-ca KIEROWNIKA LABORATORIUM
Kierownik ds. Jakości
mgr Alina Urbanik-Brzóska

Osoba autoryzująca

A – metody akredytowane
z – metody zatwierdzone przez PPIS w Chrzanowie

U_R – niepewność rozszerzona [współczynnik rozszerzenia k=2, poziom istotności 95%], podane wartości nie uwzględniają próbkobrania

Pracownia Badania Wody Laboratorium RPWiK Sp. z o.o. w Chrzanowie otrzymała zatwierdzenie w zakresie prowadzenia badań jakości wody przeznaczonej do spożycia na kolejny rok do dnia 03.04.2020r.; Decyzja PPIS w Chrzanowie, Znak: PSE.HK.431/DD-01/19/53

Wyniki badań odnoszą się wyłącznie do badanej próbki.
Sprawozdanie, bez pisemnej zgody Laboratorium, nie może być powielane inaczej niż w całości.
Klient ma prawo złożyć skargę w ciągu 14 dni od daty otrzymania Sprawozdania z badań.

KONIEC SPRAWOZDANIA